

Dom Wczasów Dziecięcych  
Ul. Marcinkowskiego 10  
74-300 Myślibórz

Myślibórz 22.05.2013 r.

Dotyczy przetargu: **Remont pokrycia dachowego w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu**

W dniu 22.05.2013 r. g. 9.38 wpłynęło pytanie o treści:

Zgodnie z zapisem w SIWZ -XIX pkt 3 pozycje przyjęte w przedmiarze robót są obowiązujące dla wykonawcy.

Czy ująć i gdzie roboty których nie ma w przedmiarze robót a które należy wykonać takie jak:

a) montaż łączników gąsiorów i gąsiorów początkowych – **jeżeli użyte w KNR materiały pomocnicze nie pokrywają w pełni ceny łączników można je dodać do ceny mb gąsiorów. Zamawiający nie rozstrzyga o materiale użytym do realizacji inwestycji i ilości łączników przyjętych do montażu które zawsze dobiera się zgodnie ze specyfikacją materiałową podaną przez producenta.**

b) montaż kominków wentylacyjnych ceramicznych - **jeżeli użyte w KNR materiały pomocnicze nie pokrywają w pełni ceny kominków można je dodać do ceny m2 dachówki. Zamawiający nie rozstrzyga o materiale użytym do realizacji inwestycji i ilości kominków przyjętych do montażu które zawsze dobiera się zgodnie ze specyfikacją materiałową podaną przez producenta.**

c) badanie instalacji odgromowej – **mówią o tym pozycje od 24-26 przedmiaru.**

d) montaż dachówek krawędziowych przy facjatkach – **przy facjatkach wystarczy zamontować opierzenie wiatrowe.**

Dyrektor  
Jan Jakubów